

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 92 от 23.04.2021
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе",
филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе")

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица

410031, г. Саратов, ул. Б.Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
413111, г. Энгельс, пр-кт. Строителей, д. №4а
413111, г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 7А
Телефон 8(8453)79-25-85, факс 8(8453)95-47-69
Адрес электронной почты engels@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН/КПП 6450606762/644902001

Аттестат аккредитации

(Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ)

№ RA.RU. 21HK99

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.08.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ (ИЛ), Главный врач

Должность филиал ФБУЗ

Т.М.Головкова

И.О. Фамилия

в Энгельсском

районе

М.П.

Подпись

19 ноября 2021 года

Дата

Дата выдачи 19 ноября 2021 г.

Число, месяц, год

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 10/6635 В

1. Наименование и контактные данные заказчика ИП Замрыка Ю.А., Саратовская обл., г. Энгельс, Мостостроевский проезд, д. 25
2. Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Вода подземных источников централизованного водоснабжения
3. Пробы (образцы) направлены ИП Замрыка Ю.А., Саратовская обл., г. Энгельс, Мостостроевский проезд, д. 25

Наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы

4. Дата и время отбора пробы (образца) 16.11.2021 08.00
5. Дата и время доставки/получения пробы (образца) 16.11.2021 12.00
6. Цель отбора Заявление, вх. №1655 от 12.11.2018 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо для (у) которого отбирались пробы (образцы) ИП Замрыка Ю.А., Саратовская обл., г. Энгельс, Мостостроевский проезд, д. 25

Наименование и юридический адрес, Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности и/или адрес проживания и т.д.

8. Наименование и фактический адрес, где производился отбор пробы (образца) Саратовская обл., Самойловский район, с. Еловатка
9. Код пробы (образца) PT1214591вб
10. Изготовитель

Наименование, адрес (страна, регион, город, улица, дом и т.д.)

11. Дата изготовления - Номер партии -
- Тара, упаковка - Объем партии -
12. НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора Проба отобрана и доставлена заявителем
13. Условия транспортирования Автотранспорт
14. Условия хранения -
15. Дополнительные сведения на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21
16. Примечание Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец).
17. Лицо ответственное за оформление данного протокола

Подпись

Т.В. Носкова

И.О. Фамилия

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ)

Общее количество страниц 3

Код пробы (образца) PT1214591вбНаименование пробы (образца) Вода подземных источников централизованного водоснабжения

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования(испытания): _____

санитарно - гигиеническая лаборатория отдела лабораторного делаДата(ы) проведения лабораторных исследований 16.11.2021 г.- 18.11.2021 г.Регистрационный номер 3348

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1	pH	7,4±0,2	в пределах 6,0-9,0	ед pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	19,8±3,0	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
3	Сухой остаток	1074,6±107,5	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
4	Хлориды (хлор-ион(Cl ⁻))	245,0±36,8	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Сульфаты (сульфат-ионы) SO ₄	254,4±25,4	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 (метод 2) п.5
6	М.к.железа общего(Fe)	2,23±0,56	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
7	М.к.гидрокарбонатов (HCO ₃)	488,0±39,0	-	мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2) п.5.4
8	М.к.кальция (Ca)	204,4±22,5	-	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97

Дополнительная информация(при необходимости)

1.Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО-наименование и номер в Госреестре СО:

- pH-метр/милливольтметр портативный МАРК-901, заводской № 2272
- Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 (К80.7), заводской №00906
- Весы лабораторные электронные тип MB210-A, заводской № 26225012
- Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 13320
- Термометр технический стеклянный ТТ, ТТМ, заводской № 267
- Баня лабораторная ПЭ-4300, заводской № 2114
- Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350, заводской № 1619
- Весы неавтоматического действия EJ-303, заводской № 6A5305383
- Прибор для получения особо чистой воды «Водолей», заводской № 3652
- Термометр сельскохозяйственный ТС-7-М1 исп.6, заводской № 17130
- Электроплита DELTA модель Д-762, заводской № б/н
- Бюретка 2 класса точности
- Стандарт-титры для приготовления буферных растворов, рабочих эталонов pH 2 разряда ТУ 2642-072-56278322-2009
- СО состава раствора сульфат-ионов ГСО 7253-96
- СО состава раствора хлорид-ионов ГСО 7262-96
- СО состава раствора ионов железа (III) ГСО 7254-96
- СО общей жесткости воды ГСО 7373-97
- СО состава раствора гидрокарбонат-ионов ГСО 8403-2003
- СО состава раствора ионов кальция ГСО 7772-2000

2. Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом _____

3. Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) _____

4. М.к. - массовая концентрация _____

Графа 4 п 7,8 гигиенический норматив не указан из-за отсутствия информации в лаборатории

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
фельдшер лаборант	Черняева Ж.С.

Ответственный (е) за результативную часть протокола :

химик-эксперт медицинской организации

Должность

Подпись

О.А. Шуева

И.О. Фамилия

Начальник сан-гиг лаборатории

Должность

Подпись

Ю.В. Тактаева

И.О. Фамилия